

3. В учреждении площадь игровых комнат на одного воспитанника значительно ниже нормативной и составляет менее 1 м. кв., что не соответствует требованиям п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

4. Внутренняя отделка помещений детского сада и отдельно стоящего здания пищеблока не соответствует нормативным требованиям (в некоторых помещениях на стенах обои, поверхности пола, стен и потолков с трещинами и нарушениями целостности и затрудняет качественное проведение влажной уборки), что не соответствует требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

5. В детском саду недостаточно наметасников (имеется всего 60), постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке, что не соответствует требованиям п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

6. В учреждении детская мебель (стулья и кровати) изношена, покрытие имеет дефекты и повреждения, не достаточно кроватей (имеется всего 40, используются раскладушки), что не соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

7. Пищеблок учреждения размещается в отдельно стоящем приспособленном здании площадью 22,9 м. кв., не имеет необходимого набора производственных цехов и вспомогательных помещений, там в полном объёме не соблюдаются правила исключения встречных потоков пищевого сырья и готовой продукции, так как не предусмотрено отдельных производственных цехов: мясо-рыбный цех, цех первичной и вторичной обработки овощей совмещены с варочным цехом, нет санузла и раздевалки для персонала; в столовой недостаточно раковин для пищевого сырья, разделочных столов с цельнометаллическим покрытием, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

8. Вентиляционная система в здании пищеблока работает неэффективно, наблюдается повышенная влажность, поверхности стен влажные, что не соответствует требованиям п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида №1» Алексеевского городского округа (Детский сад №15); юридический и фактический